

令和7年9月5日

質 問 回 答 書

入善町長 笹島 春人
(公印省略)

工事名:入善町防災車庫新築工事

質問事項			回 答
	工種・図面番号	内容	
1	6、防水工事 A11:立面図	設計書ではRC誘発目地項目有り。 誘発目地の位置及び形状確認が出来ず。 指示をお願いします。	設計書を正とします。 位置は、躯体打継部及び3m以内とします。 形状は、20mm×20mmとします。
2	8、屋根・とい工事 A10・12:平面図・ 屋根伏せ図	耐火野地板t12。 耐火野地板t12or18。 上記、耐火野地板厚みの指示御願いします。	t12(準耐火)とします。
3	10、塗装工事 A12:矩計図	SO P鉄部 2回塗り 765㎡。 SO P鉄部 3回塗り。 塗り回数を指示御願いします。	2回とします。
4	11、内外装工事 軒裏関連	数量に差異有り、どの様にしますか。 店社の積算数量で良いですか。	図面を正とします。
5	B、外構工事	電気設備工事:外灯撤去に当たり、外灯が最終 外灯ではないと思われる。 端末処理が出来ないと思われるので、方法を指示下さい。	中継になります。 400〇程度ハンドホールを設置 のうえ、中継処理をするものとします。