

令和7年9月8日

質問回答書

入善町長 笹島 春人
(公印省略)

工事名:入善町防災車庫新築工事

質問事項		回答
工種・図面番号	内容	
1 9、金属製建具工事 A13:建具表図	SS1:仕上げ？。 SS1:仕上げ現場塗装。 仕上げは冬期期間に入ると思われます。 工場での製作段階での塗装は可能ですか。	可とします。
2 工事説明書:工事 期間	契約後から起算して≒5ヵ月と思われます。 5ヵ月間工期の中で施工出来ない等の規制が有りますか。	特にありません。