

令和7年11月5日

質 疑 回 答 書

入善町長 笹島 春人

(公印省略)

工事名:入善町公共下水道事業 入善浄化センター電気設備更新工事

質 疑 事 項		回 答
工種・図面番号	内 容	
1	高圧ガス遮断器 300Aとなってますが、高圧気中開閉器に変更しても良いでしょうか。	変更できません。 高圧ガス遮断器として下さい。
2	高圧カットアウトは必要でしょうか。	必要です。 既設と同様の構成として下さい。
3	設計技術費が計上されておりますが、新たに設計をする事はありますか。	設計技術費は、システム設計として、発注図書(仕様書・図面等)に基づく確認・検討・打合せ・調整等及び既設との取合い確認を行い、施設にあった最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的に据付けるまでに係る技術的な検討を行う必要があるため計上しています。