

令和5年10月12日

質 疑 回 答 書

入善町長 笹島 春人
(公印省略)

工事名:国道8号上野中地下横断歩道防犯カメラ設置工事

質 疑 事 項	回 答
1 金属製可とう電線管(F)(エキスパンション用等)付属品2個と続けてありますが詳細が不明です。ボックスコネクタとユニオンカップリングでしょうか？	付属品は質疑のとおりです。
2 8号線地下道配管既存G16となっていますが、伸縮配管金属製可とう電線管(F)(エキスパンション用等)は無しと考えてもよろしいでしょうか？	施工されていますので、無しと考えてください。
3 カメラ制御盤用基礎1式となっていますが内訳の提示をお願いします。鉄筋は無筋でよろしいでしょうか？また、図面上には基礎砕石無しです。指示をお願いします。	制御盤基礎は無筋とし、砂利地業は100mmとします。
4 CV架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルとなっておりますが、エコケーブル仕様ではありませんか？	EM-CE5.5sq-2cとします。
5 E-1 カメラ制御盤にはED接地が記載されていますが、内訳書には記載ないので指示をお願いします。	打込式接地棒とし、10Φ×1,500単独リード端子を含むものとします。